

Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО"**(ООО "РАЦИО")**

Юридический адрес: 160004, РОССИЯ, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Октябрьская, дом 66, офис 1

Телефон: +7(8172) 72-41-86; E-mail: rasiovolgda@mail.ru

Испытательная лаборатория

Фактический адрес места осуществления деятельности:

160004, РОССИЯ, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Октябрьская, дом 66,

этаж 2, помещения 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 12, 13, 14

Телефон: +7(8172) 72-07-54; E-mail: rasiolab@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21PO05

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛ ООО "РАЦИО"

В.В. Силюнская

19.10.2025

Экз. № 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**№ 4898/25-1-ВПр от 19.10.2025**

1. Заказчик: МУМП «Водоснабжение» г. Собинка
2. Юридический адрес Заказчика, телефон/Е-mail: 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Рабочий проспект, дом 9; Тел. 8 (49242) 2-27-99, 2-18-55 / e-mail: mymp-voda33@ya.ru
3. Фактический адрес Заказчика: 601203, Владимирская область, г. Собинка, ул. Молодежная, д. 5
4. ИНН Заказчика: 3309011050
5. Договор/заявка (№, дата): № 4898/25 от 23.01.2025 г
6. Наименование предприятия: МУМП «Водоснабжение» г. Собинка
7. Адрес производственной площадки (проведения испытаний/ отбора проб): Владимирская область, г. Собинка, кран отбора на скважине № 30606
8. План отбора: Техническое задание № 4898/25 от 23.01.2025 г
9. Дата (время) отбора проб(-ы): 09.07.2025 (08:30-11:00)
10. Отбор пробы выполнил: специалист ИЛ ООО "РАЦИО"
11. НД на отбор: ГОСТ Р 59024-2020
12. Цель испытаний: заявка Заказчика
13. Наименование объекта испытаний: вода питьевая
14. Вид пробы: разовая (точечная)
15. Акт отбора проб(-ы) (№, дата): № 01.15102025-ВПр от 15.10.2025
16. Регистрационный номер проб(ы): 01.151025-ВПр
17. Дата (время) доставки проб(-ы): 15.10.2025 (15:30)
18. Дата проведения испытаний: 15.10.2025 - 19.10.2025
19. Ответственный(-е) за проведение испытаний: инженер-химик В.А. Фролова
20. Результаты испытаний:

Наименование определяемого показателя	Шифр методики / метода измерений	Единица измерения	Результат испытаний*/ измерений с погрешностью, при P=0,95, (неопределенностью, при k=2)
Запах при 60 °С	ГОСТ Р 57164-2016 (органолептический (сенсорный) метод)	балл	1
Цветность	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04, ФР.1.31.2007.03807 (фотометрический метод)	градус	6,8 ± 2,7
Мутность	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 г.), ФР.1.31.2019.34789 (турбидиметрический метод)	ЕМФ	1,2 ± 0,2
Вкус и привкус	ГОСТ Р 57164 (органолептический (сенсорный) метод)	балл	1
Водородный показатель (рН)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (Издание 2018 г.), ФР.1.31.2018.30110 (электрохимический метод)	ед рН	7,6 ± 0,2
Жесткость	ГОСТ 31954, метод А (титриметрический (объемный) метод)	°Ж	6,5 ± 1,0

Наименование определяемого показателя	Шифр методики / метода измерений	Единица измерения	Результат испытаний*/измерений с погрешностью, при P=0,95, (неопределенностью, при k=2)
Массовая концентрация сухого остатка	ПНД Ф 14.1:2.4.114-97 (Издание 2011 г) (ФР.1.31.2014.18118) (гравиметрический (весовой) метод)	мг/дм³	374 ± 34
Окисляемость перманганатная	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99 (издание 2012 г.), ФР.1.31.2013.13900; титриметрический (объемный)	мг/дм³	< 0,25

Примечание:

>/< - результат испытаний/измерений больше/меньше диапазона определения методики/метода испытаний/измерений

Основные средства измерений, применяемые для проведения испытаний:

Наименование	Заводской №	№ документа о поверке	Срок действия
Спектрофотометр ПромЭкоЛаб ПЭ-5400В	VEC 1301073	С-БК/30-06-2025/444246110	29.06.2026
Весы лабораторные электронные AUW220D	D450015254	С-БК/21-01-2025/403897911	20.01.2026
Анализатор жидкости "Флюорат-02-2М"	6410	С-БК/30-06-2025/444246111	29.06.2026
Анализатор жидкости ЭКСПЕРТ-001-4 (0,1), амперометрический датчик растворенного кислорода с термоэлектрическим преобразователем ДКТП-02.4	6864, 1689	С-БК/15-01-2025/402420404	14.01.2026
Преобразователь ионометрический И-510	ND 0860	С-БК/17-01-2025/402955258	16.01.2026
Секундомер механический СОС пр-26-3-000	5751	С-БЗ/28-10-2024/ 381729951	27.10.2025
pH-метр-милливольтметр pH-410	8131	С-БК/17-12-2024/396232449	16.12.2025
Электрод стеклянный комбинированный ЭСК-10303/7	B07952	С-БК/18-09-2025/465702427	17.09.2026
Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	128814	С-ДЮП/23-01-2025/404159514	22.01.2027
Электрод ЭСЛК-01.7	8054	С-БК/17-12-2024/396232450	16.12.2025
Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-2	67	С-БК/04-08-2023/267706577	03.08.2026

Дополнительные сведения:

Отклонений от методик (-и)/ метода (-ов) измерений нет.

Результаты испытаний, которые содержит протокол, относятся только к объектам, прошедшим испытания и /или отбор.

Полученные результаты относятся к предоставленной Заказчиком пробе. За отбор и доставку пробы ответственность несет Заказчик.

Сведения, предоставленные Заказчиком: разделы протокола 1-4, 6-7, 12. За данную информацию ИЛ ООО "РАЦИО" ответственности не несет.

Ответственный за оформление протокола:

Инженер-химик
должность


подпись

В.В. Котомина
И. О. Фамилия

Протокол составлен в 2 экземплярах: Экз. №1 выдается заказчику; Экз. №2 хранится в ИЛ ООО "РАЦИО".
Настоящий протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛ ООО "РАЦИО".

Конец протокола

Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО"
(ООО "РАЦИО")

Юридический адрес: 160004, РОССИЯ, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Октябрьская, дом 66, офис 1
Телефон: +7(8172) 72-41-86; E-mail: rasiovolodga@mail.ru

Испытательная лаборатория

Фактический адрес места осуществления деятельности:
160004, РОССИЯ, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Октябрьская, дом 66,
этаж 2, помещения 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 12, 13, 14
Телефон: +7(8172) 72-07-54; E-mail: rasiolab@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21PO05



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ ООО "РАЦИО"

В.В. Силинская

19.10.2025

Экз. № 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 4898/25-2-ВПр от 19.10.2025

1. Заказчик: МУМП «Водоснабжение» г. Собинка
2. Юридический адрес Заказчика, телефон/Е-mail: 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Рабочий проспект, дом 9; Тел. 8 (49242) 2-27-99, 2-18-55 / e-mail: mump-voda33@ya.ru
3. Фактический адрес Заказчика: 601203, Владимирская область, г. Собинка, ул. Молодежная, д. 5
4. ИНН Заказчика: 3309011050
5. Договор/заявка (№, дата): № 4898/25 от 23.01.2025 г
6. Наименование предприятия: МУМП «Водоснабжение» г. Собинка
7. Адрес производственной площадки (проведения испытаний/ отбора проб): Владимирская область, г. Собинка, кран отбора на скважине № 30606А
8. План отбора: Техническое задание № 4898/25 от 23.01.2025 г
9. Дата (время) отбора проб(-ы): 15.10.2025 (08:30-11:00)
10. Отбор пробы выполнил: специалист ИЛ ООО "РАЦИО"
11. НД на отбор: ГОСТ Р 59024-2020
12. Цель испытаний: заявка Заказчика
13. Наименование объекта испытаний: вода питьевая
14. Вид пробы: разовая (точечная)
15. Акт отбора проб(-ы) (№, дата): № 02.15102025-ВПр от 15.10.2025
16. Регистрационный номер проб(ы): 02.151025-ВПр
17. Дата (время) доставки проб(-ы): 15.10.2025 (15:30)
18. Дата проведения испытаний: 15.10.2025 - 19.10.2025
19. Ответственный(-е) за проведение испытаний: инженер-химик В.А.Фролова
20. Результаты испытаний:

Наименование определяемого показателя	Шифр методики / метода измерений	Единица измерения	Результат испытаний*/ измерений с погрешностью, при Р=0,95, (неопределенностью, при k=2)
Запах при 60 °С	ГОСТ Р 57164-2016 (органолептический (сенсорный) метод)	балл	1
Цветность	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04, ФР.1.31.2007.03807 (фотометрический метод)	градус	7,0 ± 2,8
Мутность	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 г.), (ФР.1.31.2019.34789) (турбидиметрический метод)	ЕМФ	1,4 ± 0,3
Вкус и привкус	ГОСТ Р 57164 (органолептический (сенсорный) метод)	балл	1
Водородный показатель (рН)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (Издание 2018 г.), ФР.1.31.2018.30110 (электрохимический метод)	ед. рН	7,4 ± 0,2
Жесткость	ГОСТ 31954, метод А (титриметрический (объемный) метод)	°Ж	6,5 ± 1,0

Наименование определяемого показателя	Шифр методики / метода измерений	Единица измерения	Результат испытаний* / измерений с погрешностью, при P=0,95, (неопределенностью, при k=2)
Массовая концентрация сухого остатка	ПНД Ф 14.1:2.4.114-97 (Издание 2011 г) (ФР.1.31.2014.18118) (гравиметрический (весовой) метод)	мг/дм³	380 ± 34
Окисляемость перманганатная	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99 (издание 2012 г.), ФР.1.31.2013.13900; титриметрический (объемный)	мг/дм³	< 0,25

Примечание:

>/< - результат испытаний/измерений больше/меньше диапазона определения методики/метода испытаний/измерений

Основные средства измерений, применяемые для проведения испытаний:

Наименование	Заводской №	№ документа о поверке	Срок действия
Спектрофотометр ПромЭкоЛаб ПЭ-5400В	VEC 1301073	С-БК/30-06-2025/444246110	29.06.2026
Весы лабораторные электронные AUW220D	D450015254	С-БК/21-01-2025/403897911	20.01.2026
Анализатор жидкости "Флюорат-02-2М"	6410	С-БК/30-06-2025/444246111	29.06.2026
Анализатор жидкости ЭКСПЕРТ-001-4 (0,1), амперометрический датчик растворенного кислорода с термоэлектрическим преобразователем ДКТП-02.4	6864, 1689	С-БК/15-01-2025/402420404	14.01.2026
Преобразователь ионометрический И-510	ND 0860	С-БК/17-01-2025/402955258	16.01.2026
Секундомер механический СОС пр-26-3-000	5751	С-БЗ/28-10-2024/ 381729951	27.10.2025
pH-метр-милливольтметр pH-410	8131	С-БК/17-12-2024/396232449	16.12.2025
Электрод стеклянный комбинированный ЭСК-10303/7	B07952	С-БК/18-09-2025/465702427	17.09.2026
Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	128814	С-ДЮП/23-01-2025/404159514	22.01.2027
Электрод ЭСЛК-01.7	8054	С-БК/17-12-2024/396232450	16.12.2025
Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-2	67	С-БК/04-08-2023/267706577	03.08.2026

Дополнительные сведения:

Отклонений от методик (-и)/ метода (-ов) измерений нет.

Результаты испытаний, которые содержит протокол, относятся только к объектам, прошедшим испытания и /или отбор.

Полученные результаты относятся к предоставленной Заказчиком пробе. За отбор и доставку пробы ответственность несет Заказчик.

Сведения, предоставленные Заказчиком: разделы протокола 1-4, 6-7, 12. За данную информацию ИЛ ООО "РАЦИО" ответственности не несет.

Ответственный за оформление протокола:

Инженер-химик

должность

подпись

В.В. Котомина

И.О. Фамилия

Протокол составлен в 2 экземплярах: Экз. №1 выдается заказчику; Экз. №2 хранится в ИЛ ООО "РАЦИО".

Настоящий протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛ ООО "РАЦИО".

Конец протокола

Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО"
(ООО "РАЦИО")

Юридический адрес: 160004, РОССИЯ, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Октябрьская, дом 66, офис 1
Телефон: +7(8172) 72-41-86; E-mail: rasiovologda@mail.ru

Испытательная лаборатория

Фактический адрес места осуществления деятельности:
160004, РОССИЯ, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Октябрьская, дом 66,
этаж 2, помещения 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 12, 13, 14
Телефон: +7(8172) 72-07-54; E-mail: raciolab@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21PO05



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ ООО "РАЦИО"

В.В. Силинская

19.10.2025

Экз. № 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 4898/25-3-ВПр от 19.10.2025

1. Заказчик: 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Рабочий проспект,
2. Юридический адрес Заказчика, телефон/E-mail: 601203, Владимирская область, г. Собинка, ул. Молодежная, д. 5
3. Фактический адрес Заказчика: 3309011050
4. ИНН Заказчика: № 4898/25 от 23.01.2025 г
5. Договор/заявка (№, дата): МУМП «Водоснабжение» г. Собинка
6. Наименование предприятия: Владимирская область, г. Собинка, перед поступлением в распределительную сеть (станция II подъёма)
7. Адрес производственной площадки (проведения испытаний/ отбора проб): Техническое задание № 4898/25 от 23.01.2025 г
8. План отбора: 15.10.2025 (08:30-11:00)
9. Дата (время) отбора проб(-ы): специалист ИЛ ООО "РАЦИО"
10. Отбор пробы выполнил: ГОСТ Р 59024-2020
11. НД на отбор: заявка Заказчика
12. Цель испытаний: вода питьевая
13. Наименование объекта испытаний: разовая (точечная)
14. Вид пробы: разовая (точечная)
15. Акт отбора проб(-ы) (№, дата): № 03.15102025-ВПр от 15.10.2025
16. Регистрационный номер проб(ы): 03.151025-ВПр
17. Дата (время) доставки проб(-ы): 15.10.2025 (15:30)
18. Дата проведения испытаний: 15.10.2025 - 19.10.2025
19. Ответственный(-е) за проведение испытаний: инженер-химик В.А. Фролова
20. Результаты испытаний:

Наименование определяемого показателя	Шифр методики / метода измерений	Единица измерения	Результат испытаний*/ измерений с погрешностью, при P=0,95, (неопределенностью, при k=2)
Запах при 60 °С	ГОСТ Р 57164-2016 (органолептический (сенсорный) метод)	балл	1
Цветность	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04, ФР.1.31.2007.03807 (фотометрический метод)	градус	7,1 ± 2,8
Мутность	ПНД Ф 14.1:2.3.4.213-05 (Издание 2019 г.), (ФР.1.31.2019.34789) (турбидиметрический метод)	ЕМФ	1,6 ± 0,3
Вкус и привкус	ГОСТ Р 57164 (органолептический (сенсорный) метод)	балл	1
Водородный показатель (рН)	ПНД Ф 14.1:2.3.4.121-97 (Издание 2018 г.), ФР.1.31.2018.30110 (электрохимический метод)	ед. рН	7,3 ± 0,2
Жесткость	ГОСТ 31954, метод А (титриметрический (объемный) метод)	°Ж	6,5 ± 1,0

Наименование определяемого показателя	Шифр методики / метода измерений	Единица измерения	Результат испытаний*/ измерений с погрешностью, при P=0,95, (неопределенностью, при k=2)
Массовая концентрация сухого остатка	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 (Издание 2011 г) (ФР.1.31.2014.18118) (гравиметрический (весовой) метод)	мг/дм³	373 ± 34
Окисляемость перманганатная	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.), ФР.1.31.2013.13900; титриметрический (объемный)	мг/дм³	< 0,25

Примечание:

>/< - результат испытаний/измерений больше/меньше диапазона определения методики/метода испытаний/измерений

Основные средства измерений, применяемые для проведения испытаний:

Наименование	Заводской №	№ документа о поверке	Срок действия
Спектрофотометр ПромЭкоЛаб ПЭ-5400В	VEC 1301073	С-БК/30-06-2025/444246110	29.06.2026
Весы лабораторные электронные AUW220D	D450015254	С-БК/21-01-2025/403897911	20.01.2026
Анализатор жидкости "Флюорат-02-2М"	6410	С-БК/30-06-2025/444246111	29.06.2026
Анализатор жидкости ЭКСПЕРТ-001-4 (0,1), амперометрический датчик растворенного кислорода с термоэлектрическим преобразователем ДКТП-02.4	6864, 1689	С-БК/15-01-2025/402420404	14.01.2026
Преобразователь ионометрический И-510	ND 0860	С-БК/17-01-2025/402955258	16.01.2026
Секундомер механический СОС пр-26-3-000	5751	С-БЗ/28-10-2024/ 381729951	27.10.2025
pH-метр-милливольтметр рН-410	8131	С-БК/17-12-2024/396232449	16.12.2025
Электрод стеклянный комбинированный ЭСК-10303/7	B07952	С-БК/18-09-2025/465702427	17.09.2026
Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	128814	С-ДЮП/23-01-2025/404159514	22.01.2027
Электрод ЭСЛК-01.7	8054	С-БК/17-12-2024/396232450	16.12.2025
Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-2	67	С-БК/04-08-2023/267706577	03.08.2026

Дополнительные сведения:

Отклонений от методик (-и)/ метода (-ов) измерений нет.

Результаты испытаний, которые содержит протокол, относятся только к объектам, прошедшим испытания и /или отбор.

Полученные результаты относятся к предоставленной Заказчиком пробе. За отбор и доставку пробы ответственность несет Заказчик.

Сведения, предоставленные Заказчиком: разделы протокола 1-4, 6-7, 12. За данную информацию ИЛ ООО "РАЦИО" ответственности не несет.

Ответственный за оформление протокола:

Инженер-химик

должность



подпись

В.В. Котомина

И.О. Фамилия

Протокол составлен в 2 экземплярах: Экз. №1 выдается заказчику; Экз. №2 хранится в ИЛ ООО "РАЦИО".

Настоящий протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛ ООО "РАЦИО".

Конец протокола

Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО"

(ООО "РАЦИО")

Юридический адрес: 160004, РОССИЯ, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Октябрьская, дом 66, офис 1

Телефон: +7(8172) 72-41-86; E-mail: rasiovologda@mail.ru

Испытательная лаборатория

Фактический адрес места осуществления деятельности:

160004, РОССИЯ, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Октябрьская, дом 66,
этаж 2, помещения 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 12, 13, 14

Телефон: +7(8172) 72-07-54; E-mail: rasiolab@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21PO05



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ ООО "РАЦИО"

В.В. Силинская

19.10.2025

Экз. № 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 4898/25-4-ВПр от 19.10.2025

1. Заказчик: МУМП «Водоснабжение» г. Собинка
2. Юридический адрес Заказчика, телефон/Е-mail: 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Рабочий проспект, дом 9; Тел. 8 (49242) 2-27-99, 2-18-55 / e-mail: mump-voda33@ya.ru
3. Фактический адрес Заказчика: 601203, Владимирская область, г. Собинка, ул. Молодежная, д. 5
4. ИНН Заказчика: 3309011050
5. Договор/заявка (№, дата): № 4898/25 от 23.01.2025 г
6. Наименование предприятия: МУМП «Водоснабжение» г. Собинка
7. Адрес производственной площадки (проведения испытаний/ отбора проб): 601203, Владимирская область, г. Собинка, ул. Молодежная, д. 4
8. План отбора: Техническое задание № 4898/25 от 23.01.2025 г
9. Дата (время) отбора проб(-ы): 15.10.2025 (08:30-11:00)
10. Отбор пробы выполнил: специалист ИЛ ООО "РАЦИО"
11. НД на отбор: ГОСТ Р 59024-2020
12. Цель испытаний: заявка Заказчика
13. Наименование объекта испытаний: вода питьевая
14. Вид пробы: разовая (точечная)
15. Акт отбора проб(-ы) (№, дата): № 04.15102025-ВПр от 15.10.2025
16. Регистрационный номер проб(-ы): 04.151025-ВПр
17. Дата (время) доставки проб(-ы): 15.10.2025 (15:30)
18. Дата проведения испытаний: 15.10.2025 - 19.10.2025
19. Ответственный(-е) за проведение испытаний: инженер-химик В.А.Фролова
20. Результаты испытаний:

Наименование определяемого показателя	Шифр методики / метода измерений	Единица измерения	Результат испытаний*/измерений с погрешностью, при P=0,95, (неопределенностью, при k=2)
Запах при 60 °С	ГОСТ Р 57164-2016 (органолептический (сенсорный) метод)	балл	1
Цветность	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04, ФР.1.31.2007.03807 (фотометрический метод)	градус	7,0 ± 2,8
Мутность	ПНД Ф 14.1:2.3.4.213-05 (Издание 2019 г.), (ФР.1.31.2019.34789) (турбидиметрический метод)	ЕМФ	1,7 ± 0,3
Вкус и привкус	ГОСТ Р 57164 (органолептический (сенсорный) метод)	балл	1

Примечание:

>/< - результат испытаний/измерений больше/меньше диапазона определения методики/метода испытаний/измерений

Основные средства измерений, применяемые для проведения испытаний:

Наименование	Заводской №	№ документа о поверке	Срок действия
Спектрофотометр ПромЭкоЛаб ПЭ-5400В	VEC 1301073	С-БК/30-06-2025/444246110	29.06.2026
Весы лабораторные электронные AUW220D	D450015254	С-БК/21-01-2025/403897911	20.01.2026
Секундомер механический СОС пр-26-3-000	5751	С-БЗ/28-10-2024/381729951	27.10.2025
Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	128814	С-ДЮП/23-01-2025/404159514	22.01.2027
Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-2	67	С-БК/04-08-2023/267706577	03.08.2026

Дополнительные сведения:

Отклонений от методик (-и)/ метода (-ов) измерений нет.

Результаты испытаний, которые содержит протокол, относятся только к объектам, прошедшим испытания и /или отбор.

Полученные результаты относятся к предоставленной Заказчиком пробе. За отбор и доставку пробы ответственность несет Заказчик.

Сведения, предоставленные Заказчиком: разделы протокола 1-4, 6-7, 12. За данную информацию ИЛ ООО "РАЦИО" ответственности не несет.

Ответственный за оформление протокола:

Инженер-химик

должность



подпись

В.В. Котомина

И. О. Фамилии

Протокол составлен в 2 экземплярах: Экз. №1 выдается заказчику; Экз. №2 хранится в ИЛ ООО "РАЦИО".
Настоящий протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛ ООО "РАЦИО".

Конец протокола

Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО"
(ООО "РАЦИО")

Юридический адрес: 160004, РОССИЯ, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Октябрьская, дом 66, офис 1
Телефон: +7(8172) 72-41-86; E-mail: raciovologda@mail.ru

Испытательная лаборатория

Фактический адрес места осуществления деятельности:
160004, РОССИЯ, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Октябрьская, дом 66,
этаж 2, помещения 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 12, 13, 14
Телефон: +7(8172) 72-07-54; E-mail: raciolab@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21PO05



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ ООО "РАЦИО"

В.В. Силюнская

19.10.2025

Экз. № 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 4898/25-5-ВПр от 19.10.2025

- Заказчик: МУМП «Водоснабжение» г. Собинка
- Юридический адрес Заказчика, телефон/E-mail: 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Рабочий проспект, дом 9; Тел. 8 (49242) 2-27-99, 2-18-55 / e-mail: mymp-voda33@ya.ru
- Фактический адрес Заказчика: 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Молодежная, д. 5
- ИНН Заказчика: 3309011050
- Договор/заявка (№, дата): № 4898/25 от 23.01.2025 г
- Наименование предприятия: МУМП «Водоснабжение» г. Собинка
- Адрес производственной площадки (проведения испытаний/ отбора проб): 601201, Владимирская область, г. Собинка, ул. Фабричная, д. 2А
- План отбора: Техническое задание № 4898/25 от 23.01.2025 г
- Дата (время) отбора проб(-ы): 15.10.2025 (08:30-11:00)
- Отбор пробы выполнил: специалист ИЛ ООО "РАЦИО"
- НД на отбор: ГОСТ Р 59024-2020
- Цель испытаний: заявка Заказчика
- Наименование объекта испытаний: вода питьевая
- Вид пробы: разовая (точечная)
- Акт отбора проб(-ы) (№, дата): № 05.15102025-ВПр от 15.10.2025
- Регистрационный номер проб(ы): 05.151025-ВПр
- Дата (время) доставки проб(-ы): 15.10.2025 (15:30)
- Дата проведения испытаний: 15.10.2025 - 19.10.2025
- Ответственный(-е) за проведение испытаний: инженер-химик В.А.Фролова
- Результаты испытаний:

Наименование определяемого показателя	Шифр методики / метода измерений	Единица измерения	Результат испытаний*/ измерений с погрешностью, при P=0,95, (неопределенностью, при k=2)
Запах при 60 °С	ГОСТ Р 57164-2016 (органолептический (сенсорный) метод)	балл	1
Цветность	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04, ФР.1.31.2007.03807 (фотометрический метод)	градус	6,8 ± 2,7
Мутность	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 г.), (ФР.1.31.2019.34789) (турбидиметрический метод)	ЕМФ	2,1 ± 0,4
Вкус и привкус	ГОСТ Р 57164 (органолептический (сенсорный) метод)	балл	1

Примечание:

>/< - результат испытаний/измерений больше/меньше диапазона определения методики/метода испытаний/измерений

Основные средства измерений, применяемые для проведения испытаний:

Наименование	Заводской №	№ документа о поверке	Срок действия
Спектрофотометр ПромЭкоЛаб ПЭ-5400В	VEC 1301073	С-БК/30-06-2025/444246110	29.06.2026
Весы лабораторные электронные AUW220D	D450015254	С-БК/21-01-2025/403897911	20.01.2026
Секундомер механический СОС пр-26-3-000	5751	С-БЗ/28-10-2024/ 381729951	27.10.2025
Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	128814	С-ДЮП/23-01-2025/404159514	22.01.2027
Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-2	67	С-БК/04-08-2023/267706577	03.08.2026

Дополнительные сведения:

Отклонений от методик (-и)/ метода (-ов) измерений нет.

Результаты испытаний, которые содержит протокол, относятся только к объектам, прошедшим испытания и /или отбор.

Полученные результаты относятся к предоставленной Заказчиком пробе. За отбор и доставку пробы ответственность несет Заказчик.

Сведения, предоставленные Заказчиком: разделы протокола 1-4, 6-7, 12. За данную информацию ИЛ ООО "РАЦИО" ответственности не несет.

Ответственный за оформление протокола:

Инженер-химик

должность

подпись

В.В. Котомина

И. О. Фамилия

Протокол составлен в 2 экземплярах: Экз. №1 выдается заказчику; Экз. №2 хранится в ИЛ ООО "РАЦИО".

Настоящий протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛ ООО "РАЦИО".

Конец протокола

Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО"
(ООО "РАЦИО")

Юридический адрес: 160004, РОССИЯ, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Октябрьская, дом 66, офис 1
Телефон: +7(8172) 72-41-86; E-mail: rasiovologda@mail.ru

Испытательная лаборатория

Фактический адрес места осуществления деятельности:
160004, РОССИЯ, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Октябрьская, дом 66,
этаж 2, помещения 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 12, 13, 14
Телефон: +7(8172) 72-07-54; E-mail: raciolab@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21PO05



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ ООО "РАЦИО"

В.В. Силинская

19.10.2025

Экз. № 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 4898/25-6-ВПр от 19.10.2025

1. Заказчик: МУМП «Водоснабжение» г. Собинка
2. Юридический адрес Заказчика, телефон/Е-mail: 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Рабочий проспект, дом 9; Тел. 8 (49242) 2-27-99, 2-18-55 / e-mail: mump-voda33@ya.ru
3. Фактический адрес Заказчика: 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Молодежная, д. 5
4. ИНН Заказчика: 3309011050
5. Договор/заявка (№, дата): № 4898/25 от 23.01.2025 г
6. Наименование предприятия: МУМП «Водоснабжение» г. Собинка
7. Адрес производственной площадки (проведения испытаний/ отбора проб): 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 24
8. План отбора: Техническое задание № 4898/25 от 23.01.2025 г
9. Дата (время) отбора проб(-ы): 15.10.2025 (08:30-11:00)
10. Отбор пробы выполнил: специалист ИЛ ООО "РАЦИО"
11. НД на отбор: ГОСТ Р 59024-2020
12. Цель испытаний: заявка Заказчика
13. Наименование объекта испытаний: вода питьевая
14. Вид пробы: разовая (точечная)
15. Акт отбора проб(-ы) (№, дата): № 06.15102025-ВПр от 15.10.2025
16. Регистрационный номер проб(ы): 06.151025-ВПр
17. Дата (время) доставки проб(-ы): 15.10.2025 (15:30)
18. Дата проведения испытаний: 15.10.2025 - 19.10.2025
19. Ответственный(-е) за проведение испытаний: инженер-химик В.А.Фролова
20. Результаты испытаний:

Наименование определяемого показателя	Шифр методики / метода измерений	Единица измерения	Результат испытаний*/измерений с погрешностью, при P=0,95, (неопределенностью, при k=2)
Запах при 60 °С	ГОСТ Р 57164-2016 (органолептический (сенсорный) метод)	балл	1
Цветность	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04, ФР.1.31.2007.03807 (фотометрический метод)	градус	6,7 ± 2,7
Мутность	ПНД Ф 14.1:2.3.4.213-05 (Издание 2019 г.), (ФР.1.31.2019.34789) (турбидиметрический метод)	ЕМФ	2,3 ± 0,5
Вкус и привкус	ГОСТ Р 57164 (органолептический (сенсорный) метод)	балл	1

Примечание:

>/< - результат испытаний/измерений больше/меньше диапазона определения методики/метода испытаний/измерений

Основные средства измерений, применяемые для проведения испытаний:

Наименование	Заводской №	№ документа о поверке	Срок действия
Спектрофотометр ПромЭкоЛаб ПЭ-5400В	VEC 1301073	С-БК/30-06-2025/444246110	29.06.2026
Весы лабораторные электронные AUW220D	D450015254	С-БК/21-01-2025/403897911	20.01.2026
Секундомер механический СОС пр-26-3-000	5751	С-БЗ/28-10-2024/ 381729951	27.10.2025
Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	128814	С-ДЮП/23-01-2025/404159514	22.01.2027
Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-2	67	С-БК/04-08-2023/267706577	03.08.2026

Дополнительные сведения:

Отклонений от методик (-и)/ метода (-ов) измерений нет.

Результаты испытаний, которые содержит протокол, относятся только к объектам, прошедшим испытания и /или отбор.

Полученные результаты относятся к предоставленной Заказчиком пробе. За отбор и доставку пробы ответственность несет Заказчик.

Сведения, предоставленные Заказчиком: разделы протокола 1-4, 6-7, 12. За данную информацию ИЛ ООО "РАЦИО" ответственности не несет.

Ответственный за оформление протокола:

Инженер-химик

должность

подпись

В.В. Котомина

И. О. Фамилия

Протокол составлен в 2 экземплярах: Экз. №1 выдается заказчику; Экз. №2 хранится в ИЛ ООО "РАЦИО".
Настоящий протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛ ООО "РАЦИО".

Конец протокола

Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО"
(ООО "РАЦИО")

Юридический адрес: 160004, РОССИЯ, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Октябрьская, дом 66, офис 1
Телефон: +7(8172) 72-41-86; E-mail: raciovologda@mail.ru

Испытательная лаборатория

Фактический адрес места осуществления деятельности:
160004, РОССИЯ, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Октябрьская, дом 66,
этаж 2, помещения 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 12, 13, 14
Телефон: +7(8172) 72-07-54; E-mail: raciolab@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21PO05



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ ООО "РАЦИО"

В.В. Силинская

19.10.2025

Экз. № 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 4898/25-7-ВПр от 19.10.2025

1. Заказчик: МУМП «Водоснабжение» г. Собинка
2. Юридический адрес Заказчика, телефон/E-mail: 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Рабочий проспект, дом 9; Тел. 8 (49242) 2-27-99, 2-18-55 / e-mail: mump-voda33@ya.ru
3. Фактический адрес Заказчика: 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Молодежная, д. 5
4. ИНН Заказчика: 3309011050
5. Договор/заявка (№, дата): № 4898/25 от 23.01.2025 г
6. Наименование предприятия: МУМП «Водоснабжение» г. Собинка
7. Адрес производственной площадки (проведения испытаний/ отбора проб): 601202, Владимирская область, г. Собинка, ул. Гагарина, д. 38
8. План отбора: Техническое задание № 4898/25 от 23.01.2025 г
9. Дата (время) отбора проб(-ы): 15.10.2025 (08:30-11:00)
10. Отбор пробы выполнил: специалист ИЛ ООО "РАЦИО"
11. НД на отбор: ГОСТ Р 59024-2020
12. Цель испытаний: заявка Заказчика
13. Наименование объекта испытаний: вода питьевая
14. Вид пробы: разовая (точечная)
15. Акт отбора проб(-ы) (№, дата): № 07.15102025-ВПр от 15.10.2025
16. Регистрационный номер проб(ы): 07.151025-ВПр
17. Дата (время) доставки проб(-ы): 15.10.2025 (15:30)
18. Дата проведения испытаний: 15.10.2025 - 19.10.2025
19. Ответственный(-е) за проведение испытаний: инженер-химик В.А.Фролова
20. Результаты испытаний:

Наименование определяемого показателя	Шифр методики / метода измерений	Единица измерения	Результат испытаний*/измерений с погрешностью, при P=0,95, (неопределенностью, при k=2)
Запах при 60 °С	ГОСТ Р 57164-2016 (органолептический (сенсорный) метод)	балл	1
Цветность	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04, ФР.1.31.2007.03807 (фотометрический метод)	градус	6,5 ± 2,6
Мутность	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05 (Издание 2019 г.), (ФР.1.31.2019.34789) (турбидиметрический метод)	ЕМФ	2,1 ± 0,4
Вкус и привкус	ГОСТ Р 57164 (органолептический (сенсорный) метод)	балл	1

Примечание:

>/< - результат испытаний/измерений больше/меньше диапазона определения методики/метода испытаний/измерений

Основные средства измерений, применяемые для проведения испытаний:

Наименование	Заводской №	№ документа о поверке	Срок действия
Спектрофотометр ПромЭкоЛаб ПЭ-5400В	VEC 1301073	С-БК/30-06-2025/444246110	29.06.2026
Весы лабораторные электронные AUW220D	D450015254	С-БК/21-01-2025/403897911	20.01.2026
Секундомер механический СОС пр-26-3-000	5751	С-БЗ/28-10-2024/ 381729951	27.10.2025
Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	128814	С-ДЮП/23-01-2025/404159514	22.01.2027
Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-2	67	С-БК/04-08-2023/267706577	03.08.2026

Дополнительные сведения:

Отклонений от методик (-и)/ метода (-ов) измерений нет.

Результаты испытаний, которые содержит протокол, относятся только к объектам, прошедшим испытания и /или отбор.

Полученные результаты относятся к предоставленной Заказчиком пробе. За отбор и доставку пробы ответственность несет Заказчик.

Сведения, предоставленные Заказчиком: разделы протокола 1-4, 6-7, 12. За данную информацию ИЛ ООО "РАЦИО" ответственности не несет.

Ответственный за оформление протокола:

Инженер-химик

должность

подпись

В.В. Котомина

И. О. Фамилия

Протокол составлен в 2 экземплярах: Экз. №1 выдается заказчику; Экз. №2 хранится в ИЛ ООО "РАЦИО".
Настоящий протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛ ООО "РАЦИО".

Конец протокола

Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО"
(ООО "РАЦИО")

Юридический адрес: 160004, РОССИЯ, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Октябрьская, дом 66, офис 1
Телефон: +7(8172) 72-41-86; E-mail: rasiovolgda@mail.ru

Испытательная лаборатория

Фактический адрес места осуществления деятельности:
160004, РОССИЯ, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Октябрьская, дом 66,
этаж 2, помещения 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 12, 13, 14
Телефон: +7(8172) 72-07-54; E-mail: raciolab@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21PO05



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ ООО "РАЦИО"

В.В. Силюнская

19.10.2025

Экз. № 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 4898/25-8-ВПр от 19.10.2025

1. Заказчик: МУМП «Водоснабжение» г. Собинка
2. Юридический адрес Заказчика, телефон/Е-mail: 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Рабочий проспект, дом 9; Тел. 8 (49242) 2-27-99, 2-18-55 / e-mail: mump-voda33@ya.ru
3. Фактический адрес Заказчика: 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Молодежная, д. 5
4. ИНН Заказчика: 3309011050
5. Договор/заявка (№, дата): № 4898/25 от 23.01.2025 г
6. Наименование предприятия: МУМП «Водоснабжение» г. Собинка
7. Адрес производственной площадки (проведения испытаний/ отбора проб): 601202, Владимирская область, г. Собинка, ул. Лакина, д. 9
8. План отбора: Техническое задание № 4898/25 от 23.01.2025 г
9. Дата (время) отбора проб(-ы): 15.10.2025 (08:30-11:00)
10. Отбор пробы выполнил: специалист ИЛ ООО "РАЦИО"
11. НД на отбор: ГОСТ Р 59024-2020
12. Цель испытаний: заявка Заказчика
13. Наименование объекта испытаний: вода питьевая
14. Вид пробы: разовая (точечная)
15. Акт отбора проб(-ы) (№, дата): № 08.15102025-ВПр от 15.10.2025
16. Регистрационный номер проб(ы): 08.151025-ВПр
17. Дата (время) доставки проб(-ы): 15.10.2025 (15:30)
18. Дата проведения испытаний: 15.10.2025 - 19.10.2025
19. Ответственный(-е) за проведение испытаний: инженер-химик В.А. Фролова
20. Результаты испытаний:

Наименование определяемого показателя	Шифр методики / метода измерений	Единица измерения	Результат испытаний*/измерений с погрешностью, при P=0,95, (неопределенностью, при k=2)
Запах при 60 °С	ГОСТ Р 57164-2016 (органолептический (сенсорный) метод)	балл	1
Цветность	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04, ФР.1.31.2007.03807 (фотометрический метод)	градус	6,2 ± 2,5
Мутность	ПНД Ф 14.1:2.3.4.213-05 (Издание 2019 г.), (ФР.1.31.2019.34789) (турбидиметрический метод)	ЕМФ	2,3 ± 0,5
Вкус и привкус	ГОСТ Р 57164 (органолептический (сенсорный) метод)	балл	1

Примечание:

>/< - результат испытаний/измерений больше/меньше диапазона определения методики/метода испытаний/измерений

Основные средства измерений, применяемые для проведения испытаний:

Наименование	Заводской №	№ документа о поверке	Срок действия
Спектрофотометр ПромЭкоЛаб ПЭ-5400В	VEC 1301073	С-БК/30-06-2025/444246110	29.06.2026
Весы лабораторные электронные AUW220D	D450015254	С-БК/21-01-2025/403897911	20.01.2026
Секундомер механический СОС пр-26-3-000	5751	С-БЗ/28-10-2024/ 381729951	27.10.2025
Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	128814	С-ДЮП/23-01-2025/404159514	22.01.2027
Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-2	67	С-БК/04-08-2023/267706577	03.08.2026

Дополнительные сведения:

Отклонений от методик (-и)/ метода (-ов) измерений нет.

Результаты испытаний, которые содержит протокол, относятся только к объектам, прошедшим испытания и /или отбор.

Полученные результаты относятся к предоставленной Заказчиком пробе. За отбор и доставку пробы ответственность несет Заказчик.

Сведения, предоставленные Заказчиком: разделы протокола 1-4, 6-7, 12. За данную информацию ИЛ ООО "РАЦИО" ответственности не несет.

Ответственный за оформление протокола:

Инженер-химик

должность

подпись

В.В. Котомина

И. О. Фамилия

Протокол составлен в 2 экземплярах: Экз. №1 выдается заказчику; Экз. №2 хранится в ИЛ ООО "РАЦИО".
Настоящий протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛ ООО "РАЦИО".

Конец протокола

Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО"
(ООО "РАЦИО")

Юридический адрес: 160004, РОССИЯ, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Октябрьская, дом 66, офис 1
Телефон: +7(8172) 72-41-86; E-mail: rasiovolgda@mail.ru

Испытательная лаборатория

Фактический адрес места осуществления деятельности:
160004, РОССИЯ, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Октябрьская, дом 66,
этаж 2, помещения 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 12, 13, 14
Телефон: +7(8172) 72-07-54; E-mail: rasiolab@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21PO05



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ ООО "РАЦИО"

В.В. Силинская

19.10.2025

Экз. № 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 4898/25-9-ВПр от 19.10.2025

1. Заказчик: МУМП «Водоснабжение» г. Собинка
2. Юридический адрес Заказчика, телефон/Е-mail: 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Рабочий проспект, дом 9; Тел. 8 (49242) 2-27-99, 2-18-55 / e-mail: mump-voda33@ya.ru
3. Фактический адрес Заказчика: 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Молодежная, д. 5
4. ИНН Заказчика: 3309011050
5. Договор/заявка (№, дата): № 4898/25 от 23.01.2025 г
6. Наименование предприятия: МУМП «Водоснабжение» г. Собинка
7. Адрес производственной площадки (проведения испытаний/ отбора проб): 601202, Владимирская область, г. Собинка, ул. Ленина, д. 93
8. План отбора: Техническое задание № 4898/25 от 23.01.2025 г
9. Дата (время) отбора проб(-ы): 15.10.2025 (08:30-11:00)
10. Отбор пробы выполнил: специалист ИЛ ООО "РАЦИО"
11. НД на отбор: ГОСТ Р 59024-2020
12. Цель испытаний: заявка Заказчика
13. Наименование объекта испытаний: вода питьевая
14. Вид пробы: разовая (точечная)
15. Акт отбора проб(-ы) (№, дата): № 09.15102025-ВПр от 15.10.2025
16. Регистрационный номер проб(-ы): 09.151025-ВПр
17. Дата (время) доставки проб(-ы): 15.10.2025 (15:30)
18. Дата проведения испытаний: 15.10.2025 - 19.10.2025
19. Ответственный(-е) за проведение испытаний: инженер-химик В.А.Фролова
20. Результаты испытаний:

Наименование определяемого показателя	Шифр методики / метода измерений	Единица измерения	Результат испытаний*/ измерений с погрешностью, при P=0,95, (неопределенностью, при k=2)
Запах при 60 °С	ГОСТ Р 57164-2016 (органолептический (сенсорный) метод)	балл	1
Цветность	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04, ФР.1.31.2007.03807 (фотометрический метод)	градус	6,3 ± 2,5
Мутность	ПНД Ф 14.1:2.3.4.213-05 (Издание 2019 г.), (ФР.1.31.2019.34789) (турбидиметрический метод)	ЕМФ	2,3 ± 0,5
Вкус и привкус	ГОСТ Р 57164 (органолептический (сенсорный) метод)	балл	1

Примечание:

>/< - результат испытаний/измерений больше/меньше диапазона определения методики/метода испытаний/измерений

Основные средства измерений, применяемые для проведения испытаний:

Наименование	Заводской №	№ документа о поверке	Срок действия
Спектрофотометр ПромЭкоЛаб ПЭ-5400В	VEC 1301073	С-БК/30-06-2025/444246110	29.06.2026
Весы лабораторные электронные AUW220D	D450015254	С-БК/21-01-2025/403897911	20.01.2026
Секундомер механический СОС пр-26-3-000	5751	С-БЗ/28-10-2024/ 381729951	27.10.2025
Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	128814	С-ДЮП/23-01-2025/404159514	22.01.2027
Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-2	67	С-БК/04-08-2023/267706577	03.08.2026

Дополнительные сведения:

Отклонений от методик (-и)/ метода (-ов) измерений нет.

Результаты испытаний, которые содержит протокол, относятся только к объектам, прошедшим испытания и /или отбор.

Полученные результаты относятся к предоставленной Заказчиком пробе. За отбор и доставку пробы ответственность несет Заказчик.

Сведения, предоставленные Заказчиком: разделы протокола 1-4, 6-7, 12. За данную информацию ИЛ ООО "РАЦИО" ответственности не несет.

Ответственный за оформление протокола:

Инженер-химик

должность

подпись

В.В. Котомина

И. О. Фамилия

Протокол составлен в 2 экземплярах: Экз. №1 выдается заказчику; Экз. №2 хранится в ИЛ ООО "РАЦИО".
Настоящий протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛ ООО "РАЦИО".

Конец протокола

Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО"
(ООО "РАЦИО")

Юридический адрес: 160004, РОССИЯ, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Октябрьская, дом 66, офис 1
Телефон: +7(8172) 72-41-86; E-mail: raciovologda@mail.ru

Испытательная лаборатория

Фактический адрес места осуществления деятельности:
160004, РОССИЯ, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Октябрьская, дом 66,
этаж 2, помещения 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 12, 13, 14
Телефон: +7(8172) 72-07-54; E-mail: raciolab@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21PO05



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ ООО "РАЦИО"
В.В. Силинская
19.10.2025

Экз. № 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 4898/25-10-ВПр от 19.10.2025

1. Заказчик: МУМП «Водоснабжение» г. Собинка
2. Юридический адрес Заказчика, телефон/Е-mail: 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Рабочий проспект, дом 9; Тел. 8 (49242) 2-27-99, 2-18-55 / e-mail: mump-voda33@ya.ru
3. Фактический адрес Заказчика: 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Молодежная, д. 5
4. ИНН Заказчика: 3309011050
5. Договор/заявка (№, дата): № 4898/25 от 23.01.2025 г
6. Наименование предприятия: МУМП «Водоснабжение» г. Собинка
7. Адрес производственной площадки (проведения испытаний/ отбора проб): 601201, Владимирская область, г. Собинка, ул. Красноармейская, д. 43
8. План отбора: Техническое задание № 4898/25 от 23.01.2025 г
9. Дата (время) отбора проб(-ы): 15.10.2025 (08:30-11:00)
10. Отбор пробы выполнил: специалист ИЛ ООО "РАЦИО"
11. НД на отбор: ГОСТ Р 59024-2020
12. Цель испытаний: заявка Заказчика
13. Наименование объекта испытаний: вода питьевая
14. Вид пробы: разовая (точечная)
15. Акт отбора проб(-ы) (№, дата): № 10.15102025-ВПр от 15.10.2025
16. Регистрационный номер проб(ы): 10.151025-ВПр
17. Дата (время) доставки проб(-ы): 15.10.2025 (15:30)
18. Дата проведения испытаний: 15.10.2025 - 19.10.2025
19. Ответственный(-е) за проведение испытаний: инженер-химик В.А.Фролова
20. Результаты испытаний:

Наименование определяемого показателя	Шифр методики / метода измерений	Единица измерения	Результат испытаний*/измерений с погрешностью, при P=0,95, (неопределенностью, при k=2)
Запах при 60 °С	ГОСТ Р 57164-2016 (органолептический (сенсорный) метод)	балл	1
Цветность	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04, ФР.1.31.2007.03807 (фотометрический метод)	градус	6,4 ± 2,6
Мутность	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05 (Издание 2019 г.), (ФР.1.31.2019.34789) (турбидиметрический метод)	ЕМФ	2,5 ± 0,5
Вкус и привкус	ГОСТ Р 57164 (органолептический (сенсорный) метод)	балл	1

Примечание:

>/< - результат испытаний/измерений больше/меньше диапазона определения методики/метода испытаний/измерений

Основные средства измерений, применяемые для проведения испытаний:

Наименование	Заводской №	№ документа о поверке	Срок действия
Спектрофотометр Пром.ЭкоЛаб ПЭ-5400В	VEC 1301073	С-БК/30-06-2025/444246110	29.06.2026
Весы лабораторные электронные AUW220D	D450015254	С-БК/21-01-2025/403897911	20.01.2026
Секундомер механический СОС пр-26-3-000	5751	С-БЗ/28-10-2024/ 381729951	27.10.2025
Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	128814	С-ДЮП/23-01-2025/404159514	22.01.2027
Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-2	67	С-БК/04-08-2023/267706577	03.08.2026

Дополнительные сведения:

Отклонений от методик (-и)/ метода (-ов) измерений нет.

Результаты испытаний, которые содержит протокол, относятся только к объектам, прошедшим испытания и /или отбор.

Полученные результаты относятся к предоставленной Заказчиком пробе. За отбор и доставку пробы ответственность несет Заказчик.

Сведения, предоставленные Заказчиком: разделы протокола 1-4, 6-7, 12. За данную информацию ИЛ ООО "РАЦИО" ответственности не несет.

Ответственный за оформление протокола:

Инженер-химик

должность



подпись

В.В. Котомина

И. О. Фамилия

Протокол составлен в 2 экземплярах: Экз. №1 выдается заказчику; Экз. №2 хранится в ИЛ ООО "РАЦИО".
Настоящий протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛ ООО "РАЦИО".

Конец протокола

Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО"
(ООО "РАЦИО")

Юридический адрес: 160004, РОССИЯ, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Октябрьская, дом 66, офис 1
Телефон: +7(8172) 72-41-86; E-mail: raciovolgda@mail.ru

Испытательная лаборатория

Фактический адрес места осуществления деятельности:
160004, РОССИЯ, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Октябрьская, дом 66,
этаж 2, помещения 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 12, 13, 14
Телефон: +7(8172) 72-07-54; E-mail: raciolab@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21PO05



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ ООО "РАЦИО"

В.В. Силинская

19.10.2025

Экз. № 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 4898/25-11-ВПр от 19.10.2025

1. Заказчик: МУМП «Водоснабжение» г. Собинка
2. Юридический адрес Заказчика, телефон/Е-mail: 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Рабочий проспект, дом 9; Тел. 8 (49242) 2-27-99, 2-18-55 / e-mail: mump-voda33@ya.ru
3. Фактический адрес Заказчика: 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Молодежная, д. 5
4. ИНН Заказчика: 3309011050
5. Договор/заявка (№, дата): № 4898/25 от 23.01.2025 г
6. Наименование предприятия: МУМП «Водоснабжение» г. Собинка
7. Адрес производственной площадки (проведения испытаний/ отбора проб): 601201, Владимирская область, г. Собинка, ул. Куйбышева, д. 1
8. План отбора: Техническое задание № 4898/25 от 23.01.2025 г
9. Дата (время) отбора проб(-ы): 15.10.2025 (08:30-11:00)
10. Отбор пробы выполнил: специалист ИЛ ООО "РАЦИО"
11. НД на отбор: ГОСТ Р 59024-2020
12. Цель испытаний: заявка Заказчика
13. Наименование объекта испытаний: вода питьевая
14. Вид пробы: разовая (точечная)
15. Акт отбора проб(-ы) (№, дата): № 11.15102025-ВПр от 15.10.2025
16. Регистрационный номер проб(ы): 11.151025-ВПр
17. Дата (время) доставки проб(-ы): 15.10.2025 (15:30)
18. Дата проведения испытаний: 15.10.2025 - 19.10.2025
19. Ответственный(-с) за проведение испытаний: инженер-химик В.А. Фролова
20. Результаты испытаний:

Наименование определяемого показателя	Шифр методики / метода измерений	Единица измерения	Результат испытаний*/ измерений с погрешностью, при P=0,95, (неопределенностью, при k=2)
Запах при 60 °С	ГОСТ Р 57164-2016 (органолептический (сенсорный) метод)	балл	1
Цветность	ПНД Ф 14.1.2:4.207-04, ФР.1.31.2007.03807 (фотометрический метод)	градус	6,4 ± 2,6
Мутность	ПНД Ф 14.1.2:3.4.213-05 (Издание 2019 г.), (ФР.1.31.2019.34789) (турбидиметрический метод)	ЕМФ	2,6 ± 0,5
Вкус и привкус	ГОСТ Р 57164 (органолептический (сенсорный) метод)	балл	1

Примечание:

>/< - результат испытаний/измерений больше/меньше диапазона определения методики/метода испытаний/измерений

Основные средства измерений, применяемые для проведения испытаний:

Наименование	Заводской №	№ документа о поверке	Срок действия
Спектрофотометр ПромЭкоЛаб ПЭ-5400В	VEC 1301073	С-БК/30-06-2025/444246110	29.06.2026
Весы лабораторные электронные AUW220D	D450015254	С-БК/21-01-2025/403897911	20.01.2026
Секундомер механический СОС пр-26-3-000	5751	С-БЗ/28-10-2024/ 381729951	27.10.2025
Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	128814	С-ДЮП/23-01-2025/404159514	22.01.2027
Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-2	67	С-БК/04-08-2023/267706577	03.08.2026

Дополнительные сведения:

Отклонений от методик (-и)/ метода (-ов) измерений нет.

Результаты испытаний, которые содержит протокол, относятся только к объектам, прошедшим испытания и /или отбор.

Полученные результаты относятся к предоставленной Заказчиком пробе. За отбор и доставку пробы ответственность несет Заказчик.

Сведения, предоставленные Заказчиком: разделы протокола 1-4, 6-7, 12. За данную информацию ИЛ ООО "РАЦИО" ответственности не несет.

Ответственный за оформление протокола:

Инженер-химик

должность

подпись

В.В. Котомина

И. О. Фамилия

Протокол составлен в 2 экземплярах: Экз. №1 выдается заказчику; Экз. №2 хранится в ИЛ ООО "РАЦИО".
Настоящий протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛ ООО "РАЦИО".

Конец протокола

Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО"
(ООО "РАЦИО")

Юридический адрес: 160004, РОССИЯ, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Октябрьская, дом 66, офис 1
Телефон: +7(8172) 72-41-86; E-mail: raciovologda@mail.ru

Испытательная лаборатория

Фактический адрес места осуществления деятельности:
160004, РОССИЯ, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Октябрьская, дом 66,
этаж 2, помещения 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 12, 13, 14
Телефон: +7(8172) 72-07-54; E-mail: raciolab@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21PO05



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ ООО "РАЦИО"

В.В. Силинская

19.10.2025

Экз. № 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 4898/25-12-ВПр от 19.10.2025

1. Заказчик: МУМП «Водоснабжение» г. Собинка
2. Юридический адрес Заказчика, телефон/Е-mail: 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Рабочий проспект, дом 9; Тел. 8 (49242) 2-27-99, 2-18-55 / e-mail: mump-voda33@ya.ru
3. Фактический адрес Заказчика: 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Молодежная, д. 5
4. ИНН Заказчика: 3309011050
5. Договор/заявка (№, дата): № 4898/25 от 23.01.2025 г
6. Наименование предприятия: МУМП «Водоснабжение» г. Собинка
7. Адрес производственной площадки (проведения испытаний/ отбора проб): 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Октябрьская, д. 1
8. План отбора: Техническое задание № 4898/25 от 23.01.2025 г
9. Дата (время) отбора проб(-ы): 15.10.2025 (08:30-11:00)
10. Отбор пробы выполнил: специалист ИЛ ООО "РАЦИО"
11. НД на отбор: ГОСТ Р 59024-2020
12. Цель испытаний: заявка Заказчика
13. Наименование объекта испытаний: вода питьевая
14. Вид пробы: разовая (точечная)
15. Акт отбора проб(-ы) (№, дата): № 12.15102025-ВПр от 15.10.2025
16. Регистрационный номер проб(-ы): 12.151025-ВПр
17. Дата (время) доставки проб(-ы): 15.10.2025 (15:30)
18. Дата проведения испытаний: 15.10.2025 - 19.10.2025
19. Ответственный(-е) за проведение испытаний: инженер-химик В.А.Фролова
20. Результаты испытаний:

Наименование определяемого показателя	Шифр методики / метода измерений	Единица измерения	Результат испытаний*/измерений с погрешностью, при P=0,95, (неопределенностью, при k=2)
Запах при 60 °С	ГОСТ Р 57164-2016 (органолептический (сенсорный) метод)	балл	1
Цветность	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04, ФР.1.31.2007.03807 (фотометрический метод)	градус	6,2 ± 2,5
Мутность	ПНД Ф 14.1:2.3.4.213-05 (Издание 2019 г.), (ФР.1.31.2019.34789) (турбидиметрический метод)	ЕМФ	2,4 ± 0,5
Вкус и привкус	ГОСТ Р 57164 (органолептический (сенсорный) метод)	балл	1

Примечание:

>/< - результат испытаний/измерений больше/меньше диапазона определения методики/метода испытаний/измерений

Основные средства измерений, применяемые для проведения испытаний:

Наименование	Заводской №	№ документа о поверке	Срок действия
Спектрофотометр ПромЭкоЛаб ПЭ-5400В	VEC 1301073	С-БК/30-06-2025/444246110	29.06.2026
Весы лабораторные электронные AUW220D	D450015254	С-БК/21-01-2025/403897911	20.01.2026
Секундомер механический СОС пр-26-3-000	5751	С-БЗ/28-10-2024/ 381729951	27.10.2025
Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	128814	С-ДЮП/23-01-2025/404159514	22.01.2027
Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-2	67	С-БК/04-08-2023/267706577	03.08.2026

Дополнительные сведения:

Отклонений от методик (-и)/ метода (-ов) измерений нет.

Результаты испытаний, которые содержит протокол, относятся только к объектам, прошедшим испытания и /или отбор.

Полученные результаты относятся к предоставленной Заказчиком пробе. За отбор и доставку пробы ответственность несет Заказчик.

Сведения, предоставленные Заказчиком: разделы протокола 1-4, 6-7, 12. За данную информацию ИЛ ООО "РАЦИО" ответственности не несет.

Ответственный за оформление протокола:

Инженер-химик

должность

подпись

В.В. Котомина

И. О. Фамилии

Протокол составлен в 2 экземплярах: Экз. №1 выдается заказчику; Экз. №2 хранится в ИЛ ООО "РАЦИО".
Настоящий протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛ ООО "РАЦИО".

Конец протокола

**Общество с ограниченной ответственностью "Экспертно-диагностический Центр"
(ООО "ЭДЦ")**

Юридический адрес: 600022, г. Владимир, проспект Ленина, д. 73, эт.2, офисы 59-62, 68, 69, 73, 74

Аккредитованная испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Экспертно-диагностический Центр"

Адрес места осуществления деятельности: 600022, г. Владимир, проспект Ленина, д. 73, эт.2, офисы 59-62, 68, 69, 73, 74

Телефон-факс 8 (4922) 40-04-40; e-mail: edc-vladimir@yandex.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA RU.210M47 от 21.01.2022



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
Испытательной Лаборатории
Н. А. Яблокова
27.10.2025

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № Б-25-10-73
от 27.10.2025**

Наименование организации (Заказчика): Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО"

Юридический адрес (Заказчика): 160004, Вологодская область, город Вологда, Октябрьская ул., д.66, офис 1

Фактический адрес (Заказчика): 600016, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.77, лабораторный корпус №2, оф.210а

ИНН/КПП 3525357197/352501001

Контактные данные Заказчика: trud33@mail.ru

Фактический адрес объекта (место отбора проб): Общество с ограниченной ответственностью СК "ТРАНС", г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д. 71

Дата отбора проб: 21.10.2025

Дата и время доставки проб в лабораторию: 21.10.2025; 14:10

Даты осуществления лабораторной деятельности: 21.10.2025 - 23.10.2025

Условия транспортировки: транспортировка проб Заказчиком



Общество с ограниченной ответственностью "Экспертно-диагностический центр"
600022, г. Владимир, проспект Ленина, д. 73, эт.2, офисы 59-62, 68, 69, 73, 74; т./факс 8(4922)40-04-40

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
ИЛ ООО "ЭДЦ" не несет ответственности за сведения, предоставляемые Заказчиком.

Применяемое оборудование и сведения о поверке/аттестации:

№ п/п	Наименование оборудования	Заводской номер	Свидетельство о поверке/протокол аттестации
1	2	3	4
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	№ 921	Протокол аттестации № ИО-05/10/2025 от 08.10.2025 до 07.10.2026
2	Микроскоп биологический МИКРОМЕД 3 для клинической лабораторной диагностики	№ 1603505	-
3	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/1Б	№ 8661	-
4	pH-метр pH-150МИ	№ 7261	Свидетельство о поверке С-ЕКС/15-09-2025/464886831 от 15.09.2025 до 14.09.2026
5	Электрод стеклянный комбинированный ЭСК-10303/7	№ В 1416	Свидетельство о поверке С-ЕКС/28-01-2025/405737514 от 28.01.2025 до 27.01.2026
6	Весы лабораторные электронные НТР-80СЕ	№ 111832032	Свидетельство о поверке №С-ЕКО/04-09-2024/462831669 от 04.09.2025 до 03.09.2026
7	Водяная баня STEGLER WB-2	№ 201909235221	Протокол аттестации № ИО-02/10/2025 от 08.10.2025 до 07.10.2026
8	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	№ 53970	Протокол аттестации № ИО-04/10/2025 от 08.10.2025 до 07.10.2026

Нормативная документация, применяемая при отборе проб (план/метод отбора, при необходимости): проба отобрана Заказчиком (лаборатория не несет ответственности за стадию отбора проб)



Общество с ограниченной ответственностью "Экспертно-диагностический центр"
600022, г. Владимир, проспект Ленина, д.73, эт.2, офисы 59-62, 68, 69, 73, 74; т./факс 8(4922)40-04-40

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
ИЛ ООО "ЭДЦ" не несет ответственности за сведения, предоставляемые Заказчиком.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Лабораторный шифр пробы: Б-25/10/318

Тип объекта лабораторных исследований: Вода питьевая централизованного водоснабжения (хлорированная)

Время отбора проб: 21.10.2025; отобрана Заказчиком

Приложение 1 к договору от 21.10.2025, 01.06.2025,					
--	--	--	--	--	--



Общество с ограниченной ответственностью "Экспертно-диагностический центр"
600022, г. Владимир, проспект Ленина, д.73, эт.2, офисы 59-62, 68, 69, 73, 74; т./факс 8(4922)40-04-40

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
ИЛ ООО "ЭДЦ" не несет ответственности за сведения, предоставляемые Заказчиком.

Лабораторный шифр пробы: Б-25/10/319

Тип объекта лабораторных исследований: Вода питьевая централизованного водоснабжения (хлорированная)

Время отбора проб: 21.10.2025; отобрана Заказчиком

Идентификация пробы Заказчиком	Наименование показателя	Результат исследования	Нормативное значение (СанПиН 1.2.3685-21)*	Единицы измерения	Нормативная документация (НД) на метод исследований
Проба №2. 1-й цокольный этаж С/У (МГН) пом.59	Общее число мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (ОМЧ) (37±1,0)°C	0	не более 50	КОЕ/см³	ГОСТ 34786-2021 п. 7.1
	Общие (обобщенные) колиформные бактерии, Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	не обнаружено	отсутствие		ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
	Escherihia coli (E. coli)	не обнаружено	отсутствие		ГОСТ 34786-2021 п. 9.2
	Энтерококки	не обнаружено	отсутствие		ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
*информация об установленных нормативных значениях исследуемых показателей предоставлена только в информационных целях (СанПиН 1.2.3685-21) при отборе проб Заказчиком результаты относятся к предоставленному образцу (ГОСТ Р 58973-2020)					



Общество с ограниченной ответственностью "Экспертно-диагностический центр"
600022, г. Владимир, проспект Ленина, д.73, эт.2, офисы 59-62, 68, 69, 73, 74; т./факс 8(4922)40-04-40

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
ИЛ ООО "ЭДЦ" не несет ответственности за сведения, предоставляемые Заказчиком.

Лабораторный шифр пробы: Б-25/10/320

Тип объекта лабораторных исследований: Вода питьевая централизованного водоснабжения (хлорированная)

Время отбора проб: 21.10.2025; отобрана Заказчиком

Идентификация пробы Заказчиком	Наименование показателя	Результат исследования	Нормативное значение (СанПиН 1.2.3685-21)*	Единицы измерения	Нормативная документация (НД) на метод исследований
Проба №3. 2 этаж С/У (МГН) пом. 41	Общее число мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (ОМЧ) (37±1,0)°С	0	не более 50	КОЕ/см³	ГОСТ 34786-2021 п. 7.1
	Общие (обобщенные) колиформные бактерии, Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	не обнаружено	отсутствие		ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
	Escherihia coli (E. coli)	не обнаружено	отсутствие		ГОСТ 34786-2021 п. 9.2
	Энтерококки	не обнаружено	отсутствие		ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
*информация об установленных нормативных значениях исследуемых показателей предоставлена только в информационных целях (СанПиН 1.2.3685-21) при отборе проб Заказчиком результаты относятся к предоставленному образцу (ГОСТ Р 58973-2020)					



Общество с ограниченной ответственностью "Экспертно-диагностический центр"
600022, г. Владимир, проспект Ленина, д.73, эт.2, офисы 59-62, 68, 69, 73, 74; т./факс 8(4922)40-04-40

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
ИЛ ООО "ЭДЦ" не несет ответственности за сведения, предоставляемые Заказчиком.

Лабораторный шифр пробы: Б-25/10/321

Тип объекта лабораторных исследований: Вода питьевая централизованного водоснабжения (хлорированная)

Время отбора проб: 21.10.2025; отобрана Заказчиком

Проба №4. 2 этаж С/У (М) пом. 42					
Идентификация пробы Заказчиком	Наименование показателя	Результат исследования	Нормативное значение (СанПиН 1.2.3685-21)*	Единицы измерения	Нормативная документация (НД) на метод исследований
Проба №4. 2 этаж С/У (М) пом. 42	Общее число мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (ОМЧ) (37±1,0)°C	0	не более 50	КОЕ/см³	ГОСТ 34786-2021 п. 7.1
	Общие (обобщенные) колиформные бактерии, Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	не обнаружено	отсутствие		ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
	Escherihia coli (E. coli)	не обнаружено	отсутствие		ГОСТ 34786-2021 п. 9.2
	Энтерококки	не обнаружено	отсутствие		ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
*информация об установленных нормативных значениях исследуемых показателей предоставлена только в информационных целях (СанПиН 1.2.3685-21) при отборе проб Заказчиком результаты относятся к предоставленному образцу (ГОСТ Р 58973-2020)					



Общество с ограниченной ответственностью "Экспертно-диагностический центр"
600022, г. Владимир, проспект Ленина, д.73, эт.2, офисы 59-62, 68, 69, 73, 74; т./факс 8(4922)40-04-40

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
ИЛ ООО "ЭДЦ" не несет ответственности за сведения, предоставляемые Заказчиком.

Лабораторный шифр пробы: Б-25/10/322

Тип объекта лабораторных исследований: Вода питьевая централизованного водоснабжения (хлорированная)

Время отбора проб: 21.10.2025; отобрана Заказчиком

Идентификация пробы Заказчиком	Наименование показателя	Результат исследования	Нормативное значение (СанПиН 1.2.3685-21)*	Единицы измерения	Нормативная документация (НД) на метод исследований
Проба №5. 3 этаж С/У (Ж) пом. 40	Общее число мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (ОМЧ) (37±1,0)°C	0	не более 50	КОЕ/см³	ГОСТ 34786-2021 п. 7.1
	Общие (обобщенные) колиформные бактерии, Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	не обнаружено	отсутствие		ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
	Escherihia coli (E. coli)	не обнаружено	отсутствие		ГОСТ 34786-2021 п. 9.2
	Энтерококки	не обнаружено	отсутствие		ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
*информация об установленных нормативных значениях исследуемых показателей предоставлена только в информационных целях (СанПиН 1.2.3685-21) при отборе проб Заказчиком результаты относятся к предоставленному образцу (ГОСТ Р 58973-2020)					



Общество с ограниченной ответственностью "Экспертно-диагностический центр"
600022, г. Владимир, проспект Ленина, д.73, эт.2, офисы 59-62, 68, 69, 73, 74; т./факс 8(4922)40-04-40

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
ИЛ ООО "ЭДЦ" не несет ответственности за сведения, предоставляемые Заказчиком.

Лабораторный шифр пробы: Б-25/10/323

Тип объекта лабораторных исследований: Вода питьевая централизованного водоснабжения (хлорированная)

Время отбора проб: 21.10.2025; отобрана Заказчиком

Идентификация пробы Заказчиком	Наименование показателя	Результат исследования	Нормативное значение (СанПиН 1.2.3685-21)*	Единицы измерения	Нормативная документация (НД) на метод исследований
Проба №6. 4 этаж (МГН) пом. 39	Общее число мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (ОМЧ) (37±1,0)°C	0	не более 50	КОЕ/см³	ГОСТ 34786-2021 п. 7.1
	Общие (обобщенные) колиформные бактерии, Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	не обнаружено	отсутствие		ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
	Escherihia coli (E. coli)	не обнаружено	отсутствие		ГОСТ 34786-2021 п. 9.2
	Энтерококки	не обнаружено	отсутствие		ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
* информация об установленных нормативных значениях исследуемых показателей предоставлена только в информационных целях (СанПиН 1.2.3685-21) при отборе проб Заказчиком результаты относятся к предоставленному образцу (ГОСТ Р 58973-2020)					



Общество с ограниченной ответственностью "Экспертно-диагностический центр"
600022, г. Владимир, проспект Ленина, д.73, эт.2, офисы 59-62, 68, 69, 73, 74; т./факс 8(4922)40-04-40

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
ИЛ ООО "ЭДЦ" не несет ответственности за сведения, предоставляемые Заказчиком.

Дополнения, отклонения, исключения из методов измерений: Исследования и отбор проб проведены в соответствии с требованиями правилустанавливающих документов, включенных в утвержденную область аккредитации, без дополнений, отклонений, исключений из методов. Факторов, отрицательно влияющих на результаты анализа не выявлено.

Идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков: Результаты, полученные от внешних поставщиков, отсутствуют.

Сведения о месте отбора образцов/выполнения измерений, значимые для интерпретации результатов (диаграммы/эскизы/фотографии): Заказчиком не предоставлены.


Дополнительные сведения: Результаты относятся только к предоставленному Заказчиком образцу.

Вся информация о пробе предоставлена Заказчиком, лаборатория не несет ответственности за ее достоверность. Проба отобрана и доставлена Заказчиком, лаборатория не несет ответственности за отбор и транспортировку проб.

Сотрудник, ответственный за выполнение исследований:

Биолог _____  (подпись) Маматкулова Л. У.

Сотрудник, ответственный за оформление протокола:

Помощник руководителя испытательной лаборатории _____  (подпись) Прилепина Е. Н.
(конец протокола)



Общество с ограниченной ответственностью "Экспертно-диагностический центр"
600022, г. Владимир, проспект Ленина, д.73, эт.2, офисы 59-62, 68, 69, 73, 74; т./факс 8(4922)40-04-40

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
ИЛ ООО "ЭДЦ" не несет ответственности за сведения, предоставляемые Заказчиком.